



Rakennuksen paloluokka P3
 Suojaustaso 1
 Palovaarallisuusluokka 1
 Palokuormaryhmä 600-1200 MJ/m²

JS Käsisammutin

► Poistumistieopaste

- Savunpoiston vaatimus 1,0% lattiapinta-alasta
- Savunpoisto nosto-ovien yläosien kautta
- Korvausilma (KI) ovien alaosista
- Savunpoistossa huomioitu vain huonekorkeuden ylimmässä kolmanneksessa sijaitsevat aukot ja tehollisena kertoimena huomioitu 0,5

Kantavat rakenteet: ei palonkestovaatimusta
 Yläpohjan ontelot jaetaan < 400 m² osiin palokatkein

Pohjapiirustus 1:100

Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/R.no	Viranomaisten arkistointimerkintä varten
		297-31-26-3	
Rakennustoimenpide		Piirustuslaji	Juokseva numero
Uudisrakennus		Pääpiirustus	
Rakennuksen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
TALLIOMAX KUOPIO Majurinkatu 8 70800 Kuopio		Pohjapiirustus	1:100
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Korkeusjärjestelmä N2000	
		Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
Toni Sjöman, RI toni.sjoman@primaco.fi 050 339 8924 Päiväys 3.12.2024			